

Łódź, dn. 08.07.2014r.

ZPKWL.271.4.2014

Zamawiający:

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
tel. 42 640-65-61
fax. 42 657-82-82
e-mail: przetargi@parkilodzkie.pl
www.parkilodzkie.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.07.2014r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Ogrodzenie – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych** (sygn. post. ZPKWL.271.4.2014)
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

Pytanie nr 1:

Proszę jeszcze sprecyzować odpowiedź dotyczącą starego ogrodzenia : z czego jest zrobione i kto jest odpowiedzialny za jego utylizację? Przetarg dotyczy zakupu wszystkich elementów nowego ogrodzenia oraz ich montażu poprzez wykonawcę? Miejsce wykonania usługi Moszczenica koło Piotrkowa Trybunalskiego?

Pytanie nr 2:

Jakie fundamenty pod słupki należy przyjąć: fi35X0.9m (ST) czy 0.4x0.4x1m (przedmiar)?

Pytanie nr 3:

Jaka jest wysokość podmurówki?

Pytanie nr 4:

Czy słupek może mieć długość 2.6m?– jest to standardowa długość dla ogrodzeń o 2-metrowej wysokości (panel + podmurówka).

Pytanie nr 5:

Czy słupek może nie być wykonany z profilu zamkniętego, np. słupek ze szwem?

Pytanie nr 6:

Czy rozbiórka istn. ogrodzenia jest poza zakresem zadania objętego przetargiem?

Odpowiedź zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Ogrodzenie jest zrobione z siatki metalowej bez podmurówki , demontaż należy do inwestora pozostałe dane się zgadzają.

Pytanie nr 2:

Należy przyjąć fundamenty pod słupki tak jak w przedmiarze.

Pytanie nr 3:

Wysokość podmurówki wynosi 25 cm

Pytanie nr 4:

Nie, słupek ma mieć długość 2,7 m tak jak w przedmiarze.

Pytanie nr 5:

Nie, słupek ma być wykonany z profilu zamkniętego, tak jak w przedmiarze.

Pytanie nr 6:

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia jest w gestii inwestora.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego

Hieronim Andrzejewski